

令和6年度 幸田町一般廃棄物最終処分場 水質検査（毎月分）

採取年月日					4月15日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月22日	2月3日	
天候					晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	
採取場所	項目	単位	維持管理 基準値	下水受入 基準値												
原水	PH									6.4						
	BOD	mg/l								0.5以下						
	COD	mg/l								4.5						
	SS	mg/l								19						
	T-N	mg/l								2.2						
放流水	PH(水素イオン濃度)		5.8～8.6	5～9	6.1	6.9	5.9	6.5	6.9	7.0	6.5	6.7	6.4	7.5	7.3	
	BOD (生物化学的酸素要求量)	mg/l	10mg/l	600mg/l	0.7	0.9	0.5	0.8	0.5	0.5以下	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5以下	
	COD (化学的酸素要求量)	mg/l	10mg/l		2.0	2.6	1.0	1.2	1.7	3.1	2.8	2.1	2.1	2.0	1.7	
	SS (浮遊物質)	mg/l	10mg/l	600mg/l	16	5	16	16	1以下	1以下	22	8	10	3	7	
	T-N (窒素含有量)	mg/l	10mg/l	120mg/l	0.60	0.27	0.53	0.41	0.39	2.10	1.80	0.68	0.63	0.57	0.28	
採取年月日					4月15日	5月13日	6月3日	7月1日	8月5日	9月2日	10月7日	11月11日	12月2日	1月22日	2月3日	
天候					晴	雨	晴	雨	晴	晴	雨	曇	晴	曇	曇	
採取場所	項目	単位	基準値 (当初)													
地下水	井1	PH(水素イオン濃度)	7.3		6.3	6.3	6.5	6.4	6.3	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5	6.4	
		電気伝導率	mS/m		19.0	17	16	17	16	20	18	18	17	17	18	
		塩化物イオン	mg/l		6.6	7.6	2.0	2.2	12.0	5.4	6.6	5.3	6.6	7.5	8.0	
	井2	PH(水素イオン濃度)	6.4		6.4	6.2	6.3	6.3	6.2	6.5	6.3	6.4	6.4	6.6	6.5	
		電気伝導率	mS/m		19.0	19	18	21	21	19	19	21	20	24	23	
		塩化物イオン	mg/l		7.8	7.7	3.9	3.9	15.0	3.3	4.2	5.4	7.2	8.8	8.4	
	井3	PH(水素イオン濃度)			8.4	8.4	7.7	7.9	9.2	7.0	8.3	8.4	7.8	7.6	7.3	
		電気伝導率	mS/m		33	33	32	36	41	37	36	34	33	34	32	
		塩化物イオン	mg/l		12.0	11.0	9.4	9.7	20.0	9.6	11.0	11.0	12.0	13.0	16.0	

(注)＜〇〇は定量下限値未満を表す