令和8年度 幸田町一般廃棄物最終処分場 水質検査（毎月分）

採取年月日					4月13日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日					
天候					晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇					
採取場所	項目	単位	維持管理基準値	下水受入基準値												
原水	PH									4.2						
	BOD	mg/l								0.5未満						
	COD	mg/l								2.3						
	SS	mg/l								1未満						
	T－N	mg/l								0.79						
放流水	PH(水素イオン濃度)		5.8～8.6	5～9	7.4	7.1	7.3	7.3	7.1	6.8	7.4					
	BOD(生物化学的酸素要求	mg/l	10mg/l	600mg/l	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	0.9					
	COD(化学的酸素要求量)	mg/l	10mg/l		1.3	3.9	2.0	2.4	2.6	1.7	2.6					
	SS(浮遊物質量)	mg/l	10mg/l	600mg/l	53	1	6	13	1	9	1					
	T－N(窒素含有量)	mg/l	10mg/l	120mg/l	1.2	0.82	0.76	0.85	0.71	0.64	0.73					

採取年月日				4月13日	5月11日	6月1日	7月6日	8月3日	9月7日	10月5日					
天候				晴	晴	晴	曇	雨	雨	曇					
採取場所	項目	単位	基準値（当初）												
地下水 井1	PH(水素イオン濃度)		7.3	6.5	6.4	6.4	6.5	6.3	6.3	6.2					
	電気伝導率	mS/m	38	20	18	16	15	16	17	18					
	塩化物イオン	mg/l	11	5.8	6.9	7.7	2.7	9.7	10.0	5.6					
井2	PH(水素イオン濃度)		6.4	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.4	6.2					
	電気伝導率	mS/m	43	21	19	20	23	22	22	26					
	塩化物イオン	mg/l	9.8	22.0	10.0	7.5	11.0	11.0	9.4	8.3					
井3	PH(水素イオン濃度)			7.1	8.2	7.8	6.1	7.4	6.8	7.2					
	電気伝導率	mS/m		27	32	31	31	34	27	28					
	塩化物イオン	mg/l		12.0	12.0	9.9	14.0	12.0	13.0	9.7					

(注)＜〇〇は定量下限値未満を表す